



OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Hlinná, že v termínu

červenec/2019 – září/2019

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší nové kabelové vedení NN, dle
projektu vypracovaného společností
OMEXOM GA Energo, s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ-49196812

Tel.: 373 303 111

■ **OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Na Střílně 1929/8

323 00 Plzeň - Bolevec

T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

Hl. sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatelé: Zdeněk Židek - Václav Hubač - Ing. Aleš Uldrych







obec Hlinná
k.ú. Hlinná

Řezy výkopů

A-A'
sítě komunikace
kabelová výška 50x120cm
pro 1 kabel NN
KORUFLEX 110mm
výšková fólie

B-B'

rozpevnění cesty
kabelová výška 50x100cm
pro 1 kabel NN
KORUFLEX 110mm
výšková fólie



Délka trasy nového vedení NN AYKY 3x120+70 je cca 53 m.

Napětová soustava: TN-C 3PEN stř. 400V, 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- živých částí: polohou, dvojitou izolací a krytím dle PNE 33 0000 - 1
- neživých částí: automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků dle PNE 33 0000 - 1

stáv. kabelové vedení AYKY 3x120+70

nové kabelové vedení AYKY 3x120+70

stáv. přípojková skříň č.29

nová přípojková skříň SS100/NKE/IP-C

uzemnění

sloup dřevěný

zaměřený metalický kabel (CETIN)

Jednopolové schéma jistiění

stáv. 29
SS101
DCK 3x250A
EC 10498

nová X5
SS100/NKE/IP-C
DCK 3x160A
EC 10498



AYKY 3x120+70
do R8

Hlinná: N 50°34'26.06" E 14°06'28.27"

Vypracoval: Ing. Pavel Krška	Akce: LT-Hlinná, ppč. 1023/9 z poslední PS MNN	Číslo výkresu: 1
Přezkoumal: Jaroslav Dvořák	Číslo stavby: IP-12-4009217	
Schválil: Jaroslav Dvořák	Dokumentace provedení stavby	
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Stráně 1929/8 ČZ - 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 373 303 111	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: 506018303201
	Název dokumentace: Koordináční situační výkres k.ú. Hlinná	Stupeň PD: DPS
		Datum: 04/2019
		Formát: 1 x A3 Měřítko: 1 : 500 Archivní číslo: GA-506018303201-1